

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЛБ05.В.03028
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644606
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.59.
(наименование и место-нахождение заявителя)
ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-61-35, факс (34342) 2-62-70.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-61-35, факс (34342) 2-62-70.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ЛБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система тепло-огнезащиты железобетонных конструкций "ЕТ БЕТОН", состоящая из минераловатных огнезащитных теплоизоляционных плит "EURO-ЛИТ 80" (ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм.1), смонтированных по ТР 08621635-ЖБ-2012, см. приложение, бланк № 0155024. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6224

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости REI 90 – при толщине изоляции не менее 30 мм; предел огнестойкости REI 120 – при толщине изоляции не менее 40 мм; предел огнестойкости REI 150 – при толщине изоляции не менее 50 мм; предел огнестойкости REI 180 – при толщине изоляции не менее 60 мм; предел огнестойкости REI 240 – при толщине изоляции не менее 80 мм

код ЕКПС


код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № K03834-ТР, № K03835-ТР, № K03836-ТР, № K03837-ТР, № K03838-ТР от 28.09.2012 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2008 № 11.1132.026 от 22.12.2011 Ассоциация по сертификации систем менеджмента качества «Русский Регистр», № ROCC RU.0001.13IC08. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.10.2012 по 11.10.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  А.В. Капранов
подпись, инициалы, фамилия